

Meldung Nr. 3	Meldung einer Unregelmäßigkeit Bezugsjahr 2021/22 <small>Für Gebäude in Landesbesitz ist das entsprechende Formular des Amtes für Bauerhaltung zu verwenden</small>
Schule	Cademia

Bei der periodischen Kontrolle am 22.11.21 wurden folgende Unregelmäßigkeiten festgestellt:

a) Im Vorraum des Stromverteilers befindet sich brennbares Material: Karton und Papier. Das brennbare Material muss entfernt werden.

b) Die Ladestation für Batterien muss dringend gewartet werden. Die Notleuchten funktionieren nicht.

Unterschriften	
Datum 22.11.21	Für die Führung des Registers verantwortliche Person Claudia Urthaler

a) Auftrag an Kunstlehrpersonen erteilt.

b) Die Wartung wird am Dienstag 30.11.2021 durchgeführt - Auftrag vergeben